



LICEO CLASSICO "F. DURANTE"
Cod. Mecc. NAPC300002 – c.f. 80032500631
Via G. Matteotti, 132 – 80027 – Frattamaggiore (NA)
Tel. 081 8318981 – Fax 081 8342704 –
sito web: www.liceofrancescodurante.it
e-mail: liceodurante@libero.it

DESIGNAZIONE DEL LAVORATORE ADDETTO ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO

LICEO CLASSICO "F. DURANTE"
FRATTAMAGGIORE
Prot. 0006527 del 06/11/2023
VI-9 (Uscita)

Spetta.li Proff. Garzone Elsa
D'Ambra Maria
Resp. Via Matteotti
Atti Sede

Oggetto: Designazione dei lavoratori addetti alla compilazione del Registro dei Controlli Periodici finalizzati alla sicurezza antincendio.

Con il presente Le comunichiamo la sua designazione quale addetto alla funzione di:

**Incaricati alla compilazione del Registro dei Controlli Periodici finalizzati alla
sicurezza antincendio**

presso

SEDE DI VIA MATTEOTTI

La Sua attività dovrà essere svolta conformemente alle
istruzioni che seguono la presente.

Per la sua nomina è stato consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
come prescritto all'art. 50 del D.Lgs. 81/08.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ambrosino Ersilia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

Istruzioni per la compilazione del Registro dei Controlli Periodici

Tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro utilizzo delle vie d'uscita, per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio nonché per l'estinzione dello stesso, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e manutenzioni. Scopo della attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

Il **D.M. 26 agosto 1992 NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA** all'art. 12 recita: *A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.*

Nel Registro dei Controlli Periodici sono annotate, a cura dell'addetto individuato, **le sole operazioni di SORVEGLIANZA** degli impianti ed attrezzature. Per **SORVEGLIANZA** si intende un controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili, e non presentino palesi danni materiali. Le eventuali anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti devono essere prontamente eliminate (se possibile) od immediatamente segnalate per l'assunzione dei provvedimenti necessari.

<p>TIPO DI CONTROLLO PERIODICO</p>
<p>USCITE, PORTE DI EMERGENZA, CORRIDOI E PASSAGGI</p> <p>Ogni giorno, prima dell'ingresso degli alunni va controllato che tutte le porte di emergenza si aprano con facilità, che le uscite, le scale, i passaggi, i corridoi e le aree esterne adibite a luogo di raccolta siano sgombri da ostacoli. I controlli giornalieri devono essere <u>eseguiti anche dai collaboratori scolastici.</u></p>
<p>ESTINTORI PORTATILI A POLVERE A CO2 E IDRANTI</p> <p><u>Esame visivo</u> che gli estintori siano tutti correttamente posizionati e che non presentino manomissioni. <u>È necessario verificare inoltre, dalla lettura dell'etichetta, che non siano trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo CONTROLLO PERIODICO da parte della Ditta incaricata dall'Ente Locale. In caso siano trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo CONTROLLO PERIODICO è necessario darne immediata comunicazione al DS ed al RSPP.</u> Per gli idranti controllare l'integrità e il buon fissaggio alla parete.</p>
<p>ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA</p> <p><u>Esame visivo</u> del funzionamento dell'illuminazione di emergenza, provvedendo allo sgancio dell'alimentazione principale per verificare l'attivazione dell'illuminazione di sicurezza.</p>
<p>SEGNALETICA DI SICUREZZA</p> <p><u>Esame visivo</u> dei vari segnali presenti nella struttura (cartelli indicanti le vie di uscita, planimetrie dell'edificio con le indicazioni per i casi di emergenza, etc) per accertare che la segnaletica sia correttamente collocata ed integrità, sia integra e ben visibile e che eventuali spostamenti di suppellettili o l'affissione di manifesti e disegni non limitino la visibilità dei segnali.</p>
<p>IMPIANTO ELETTRICO</p> <p><u>Esame visivo</u> per la verifica della presenza di eventuali cavi elettrici volanti, delle condizioni delle prese di corrente, delle condizioni di integrità dei quadri elettrici a parete e la corretta posizione delle etichette sugli interruttori all'interno dei quadri elettrici.</p>
<p>LIMITAZIONE DEI CARICHI D'INCENDIO</p> <p><u>Esame visivo</u> per riscontrare e segnalare se in qualche ambiente scolastico c'è stata una variazione del carico d'incendio e cioè un incremento significativo della quantità di materiale combustibile come carta, suppellettili in legno, ecc.</p>
<p>AREE A RISCHIO SPECIFICO</p> <p>Se nell'ambiente scolastico esistono aree con rischio specifico (es. laboratori ove vengono utilizzati gas combustibili, locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze combustibili, cucine, ecc) essi vanno controllati singolarmente e l'esito del controllo deve essere riportato nel presente registro.</p>